

Додаток
до рішення міської ради
від 31 жовтня 2024 року №
6376-64-VIII

Про безоплатну передачу з балансу Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради майна

№	Назва майна	Кількість (шт., м, м.п)
1.	Перетворювач частоти VLT AQUA Drive FC 200 FC-202P11KT4E20H2XGXXXXXXXAXBXCX з монтажним комплектом (Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд) 4x-0,020 км; вимикач ЕТІМАТ 10 3р С 10А (10 кА) - 1 шт.; Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 3р С 16А (10 кА) - 1 шт.; Роз'єднувач KVL 00 3Р 160А (Клеми М8-М8) - 1 шт.; 4721210/ Запобіжник M00CUQ2 40А 690V-3шт.; Вимикач навантаження CLBS 40 3Р (без рукоятки, 40А,"1-0") - 1 шт.; Рукоятка на корпус CLBS-DH 80/В (чорна, для CLBS 16-80А? CD 63&100А) - 1 шт.; Провід з'єднувальний мідний ПВС 4x1,5-0,025км.; Наконечник без ізоляції мідні	1
2.	Перетворювач частоти VLT AQUA Drive FC 200 FC-202P22KT4E20H2XGXXXXXXXAXBXCX з монтажним комплектом (Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд) 4x10-0,020 км; вимикач ЕТІМАТ 10 3р С 10А (10 кА) - 1 шт.; Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 3h С 16А (10 кА) - 1 шт.; Роз'єднувач KVL 00 3Р 160А (Клеми М8-М8) - 1 шт.; Запобіжник M00CUQ2/63А/ 690V gR-3шт.; Вимикач навантаження CLBS 63 3Р (без рукоятки, 63А,"1-0") - 1 шт.; Рукоятка на корпус CLBS-DH 80/В (чорна, для CLBS 16-80А, CD 63&100А) - 1 шт.; Провід з'єднувальний мідний ПВС 4x1,5-0,025км.; Наконечник без	1
3.	Перетворювач частоти VLT AQUA Drive FC 200 FC-202P30KT4E20H2XGXXXXXXXAXBXCX з монтажним комплектом (Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд) 4x16-0,060 км; Авто. вимикач ЕТІМАТ 10 3р С 10А (10 кА) - 3 шт.; Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 3h С 16А (10 кА) - 3 шт.; Роз'єднувач KVL 00 3Р 160А (Клеми М8-М8) - 3 шт.; Запобіжник M00CUQ2 80А 690V - 9шт.; Вимикач навантаження CLBS 80 3Р (без рукоятки, 80А,"1-0") - 3 шт.; Рукоятка на корпус CLBS-DH 80/В (чорна, для CLBS 16-80А, CD 63&100А) - 3 шт.; Провід з'єднувальний мідний ПВС 4x1,5-0,075км.; Наконечник без ізоляції мідні	3
4.	Перетворювач частоти VLT AQUA Drive FC 200 FC-202P45KT4E20H2XGXXXXXXXAXBXCX з монтажним	3

	комплект (Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд) 4х25-0,075 км; Роз'єднувач KVL 00 3P 160A (Клеми M8-M8) - 3 шт.; Запобіжник M00CUQ2/160A /690V gR- 9шт.; 192083-32 Перемикач навантаження SD2 3х125A - 3 шт.; Наконечник без ізоляції мідні луджені DT-25-96 шт.; Провід з'єднувальний мідний ПВС 4х1,5-км.; Кнопковий пост 2-модуль. ESE2-V4 (SRTART/STOP, зелений/червоний, корп. сіро-чорний) - 3 шт.	
5.	Шафа управління/керування засувками	1
6.	Шафа управління/керування	1
7.	Поворотний дисковий чавунний затвор із подвійним експентриситетом та електроприводом DN800, PH10	1
8.	Поворотний дисковий чавунний затвор із подвійним експентриситетом та електроприводом DN600, PH10	2
9.	Демонтажна вставка ВЧШГ DN600, PH10,L=260 мм	2
10.	Плоске ущільнення (EPDM) із сталевим армуванням DN600, PH10, тип G-S-S, PN-EN 1514-1 Integra Giwice	8
11.	Плоске ущільнення (EPDM) із сталевим армуванням DN400, PH10, тип G-S-S, PN-EN 1514-1 Integra Giwice	2
12.	Плоске ущільнення (EPDM) із сталевим армуванням DN500, PH10, тип G-S-S, PN-EN 1514-1 Integra Giwice	2
13.	Плоске ущільнення (EPDM) із сталевим армуванням DN800, PH10, тип G-S-S, PN-EN 1514-1 Integra Giwice	2
14.	Трійник сталевий 630*10	1
15.	Труби сталеві електрозварні діаметр 630 мм, товщина стінки 10 мм	5,5 м
16.	Фланець сталевий плоский приварний тип 01 DN800, PH10 ст.25	1
17.	Фланець сталевий плоский приварний тип 01 DN600, PH10 ст.25	4
18.	Фланець сталевий плоский приварний тип 01 DN500, PN16 ст.25	1
19.	Фланець сталевий плоский приварний тип 01 DN400, PN16 ст.25	1

20.	Відвід сталевий крутовигнутий 90-630*10	1
21.	Перехід Е 830*10 530*7,0 Ст3 сп	1
22.	Перехід К 630*10 426*7,0 сталевий	1
23.	Вібраційна EPDM вставка фланцева DN400, PN16 №2831 Genebre	1
24.	Вібраційна EPDM вставка фланцева DN500, PN10 №2831 Genebre	1
25.	Кабель контрольний з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією нг 10*1,5 мм 2	91 м
26.	Рубільник на 2-а положення, 630А ВР32-39В71250	1
27.	Автоматичний вимикач з термомагнітним регулюванням, 350А(FMC4Si3P 350 А 85 kA)	1
28.	Автоматичний вимикач 16 А(FMC1/3U 3P 16A 35kA 3-5 in)	1
29.	Зворотній клапан ВЧШГ з важилем та противагом і амортизатором для демпреферування DN600,PN10	1
30.	Затвор чавунний поворотний дисковий 800 PN10 з подвійним ексцентриситетом з редуктором, електроприводом і шафою управління/керування та монтажним комплектом	1
31.	Засувки чавунні фланцеві з електроприводом DN 300PN10 та монтажним комплектом	1
32.	Поворотно-дисковий ВЧШГ затвор із подвійним ексцентриситетом та електричним приводом AUMA SA 10.2, DN600, PN10 р з шафою управління/керування, а також комплектом супутніх матеріалів для проведення монтажних робіт	1
33.	Зворотній клапан ВЧШГ з важилем та противагом і амортизатором для демпреферування DN600,PN10, а також комплектом супутніх матеріалів для проведення монтажних робіт	1
34.	Дизель-генераторна установка EnerSol STBS-330IB в комплектації дизельний двигун з водяним охолодженням, радіатор з механічним вентилятором, захисна решітка вентилятора і деталей, які обертаються, електричний стартер і зарядний	1

	пристрій альтернатора, пучковий акумулятор із кабелями, всепогодний кожух двигуна, опорна рамка, несучий паливний бак, і антиглушник коливань, шланг паливної системи, однопідшипниковий альтернатор, клас Н, зарядний пристрій, комплект супутніх матеріалів для проведення монтажних робіт по присьднанню, запуску, налаштуванню та подальшої роботи генератора, а саме: - Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з ПВХ ізоляцією на напр. 1 кВ пер. 4x6 мм ² АВБбШв-1 - 42 м; - Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з ПВХ ізоляцією на напр. 1 кВ пер. 4x240 мм ² АВБбШв-1 - 40 м; - Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією на напр. 1 кВ пер. 2x1,5 мм мм ² ВВГ нг - 10 м; - Стрічка сигнальна "Обережно кабель!" ЛСЕ-300-30м; - Труба поліетиленова 110 мм Koros Koroflex-30 м; - Труба поліетиленова 40мм Koros Koroflex-30 м; - Кабельний наконечник мідний пер. 6 мм ² -8 шт; -кабельна кінцева зовні встановлена муфта для кабеля с ПВХ пер. 150-240 мм ² 1ПК-ВТлБН-6-2 шт; ПНД гофратруба 20мм -10 м; - Світильник IP3 с/д лампою E27,12Вт,230В KANLUX71959-1 шт; - Вимикач зовнішнього встановлення 10А,230В, IP54-1 шт; - Обмежувач перенапруги (АС) Uc? 275V,in (8/20)20kA, Imax (8/20), 40kA MOP 3P-C 275/20 - 3 компонента; - Металева смуга 40x4 мм ДСТУ 4747-2007-26м; - Металева смуга 40x4 мм ДСТУ 4747-2007-12м;	
35.	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією на напор 1 кВт ВВГ 4x150 мм ²	42 м
36.	Кабельний наконечник мідний пер. 150 мм ²	24
37.	Кабельний лоток перфорований 50x3000x0,55 (CLN10-050-050-055-3 ІЕК)	9 м.п.
38.	Нормально всмоктуючий одноступінчатий відцентрований насосний агрегат з радіальним всмоктуючим та напірним патрубком для води в комплекті зі шафою управління/ керування (Насосний агрегат з ШУ LS 500-400-423А)	1
39.	Флянцевий сталевий під ПЕ втулку 160/180 PN10/16 (відл. DN150)	3
40.	Засувка флянцева типу F4 з обгумованим клином DN500 PN10 зі штурвалом Blucast	1
41.	Засувка флянцева типу F4 з обгумованим клином DN150 PN10/16 зі штурвалом Blucast	5
42.	Фланцевий адаптер універсальний DN500 (500-532) PN10 Blucast	2
43.	Трійник чавунний флянцевий DN150x150 PN10/16 Blucast	2
44.	Трійник чавунний флянцевий DN500x150 PN10 Blucast	2

45.	Муфта електрозварна 160 ПЕ100 SDR17+GF+	8
46.	Флянець сталевий під ПЕ втулку 160/180 PN10/16 (від. DN150)	5
47.	Втулка під флянець лита ПЕ 100 SDR 17 160 подовжена Firat	8
48.	Труба ПЕ100 SDR 17-160 відр.питна	48 м
49.	Труба ПЕ100 SDR 17-315 відр.питна	48 м
50.	Муфта КОРСИС G лита ID 800 Evoripes	5
51.	Ущільнююче кільце КОРСИС ID 800 MDS (082 12 012 800)	12
52.	Труба КОРСИС G ID ПП 800 SN8 каналізаційна з розтрубом L=6000 мм	12
53.	Ущільнююче кільце КОРСИС ID 800 MDS (082 12 012 800)	11
54.	Труба КОРСИС G ID ПП 800 SN8 каналізаційна з розтрубом L=6000 мм	11
55.	Ущільнююче кільце КОРСИС ID 800 MDS (082 12 012 800)	12
56.	Труба КОРСИС G ID ПП 800 SN8 каналізаційна з розтрубом L=6000 мм	12
57.	Муфта КОРСИС G лита ID 800 Evoripes	5
58.	Ущільнююче кільце КОРСИС G ID 800 Evoripes (для з'єднання фітінгів)	20

	Ущільнююче кільце КОРСИС ID 800 MDS (082 12 012 800)	12
59.	Труба КОРСИС G ID ПП 800 SN8 каналізаційна з розтрубом L=6000 мм	12
60.	Насосний агрегат горизонтальний одноступінчастий SDS 300-500 з шафами управління/керування перетворювачем, а також комплектом супутніх матеріалів для проведення монтажних робіт по приєднанню, запуску, налаштуванню та подальшої роботи насосного обладнання	1
61.	Дизель-генераторна установка EnerSol STBS-700IB в комплектації дизельний двигун з водяним охолодженням, радіатор з механічним вентилятором, захисна решітка вентилятора і деталей, які обертаються, електричний стартер і зарядний пристрій альтернатора, пучковий акумулятор із кабелями, всепогодний кожух двигуна, опорна рамка, несучий паливний бак, і антиглушник коливань, шланг паливної системи, однопідшипниковий альтернатор, клас Н, зарядний пристрій, комплект супутніх матеріалів для проведення монтажних робіт по приєднанню, запуску, налаштуванню та подальшої роботи генератора, а саме: - Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з ПВХ ізоляцією на напр. 1 кВ пер. 4x6 мм ² АВБШВ-1 - 42 м; - Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з ПВХ ізоляцією на напр. 1 кВ пер. 4x240 мм ² АВБШВ-1 - 40 м; - Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією на напр. 1 кВ пер. 2x1,5 мм мм ² ВВГ нг - 10 м; - Стрічка сигнальна "Обережно кабель!" ЛСЕ-300-30м; - Труба поліетиленова 110 мм Корос Корoflex-30 м; - Труба поліетиленова 40мм Корос Корoflex-30 м; - Кабельний наконечник мідний пер. 6 мм ² -8 шт; -кабельна кінцева зовню встановлена муфта для кабеля с ПВХ пер. 150-240 мм ² 1ПК-ВТЛБН-6-2 шт; ПНД гофратруба 20мм -10 м; - Світильник IPз с/д лампою E27,12Вт,230В KANLUX71959-1 шт; - Вимикач зовнішнього встановлення 10А,230В, IP54-1 шт; - Обмежувач перенапруги (АС) Uc? 275V,in (8/20)20kA, Imax (8/20), 40kA МОР ЗР-С 275/20 - 3 компонента; - Металева смуга 40x4 мм ДСТУ 4747-2007-26м; - Металева смуга 40x4 мм ДСТУ 4747-2007-12м;	1
62.	Дизель-генераторна установка EnerSol STDS-410DWI в комплектації дизельний двигун з водяним охолодженням, радіатор з механічним вентилятором, захисна решітка вентилятора і деталей, які обертаються, електричний стартер і зарядний пристрій альтернатора, пучковий акумулятор із кабелями, всепогодний кожух двигуна, опорна рамка, несучий паливний бак, і антиглушник коливань, шланг паливної системи, однопідшипниковий альтернатор, клас Н, зарядний пристрій, комплект супутніх матеріалів для проведення монтажних робіт по приєднанню, запуску, налаштуванню та подальшої роботи генератора, а саме: - Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з бумажною ізоляцією на напр. 1 кВ пер. 4x120 мм ² АСБп-1 - 42 м - 382 м.; - Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією на напр. 1 кВ пер. 1x185 мм ² ВВГ нг-1 - 154 м; - Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією на напр. 1 кВ пер. 5x2,5 мм ² ВВГ нг-1 - 41 м; - кабельна кінцева внутрішньо встановлена муфта для кабеля з бум.ізол.пер 120мм ² , 1КВТпН-5 - 2 комплектна; - кабельна кінцева зовн. встановлена муфта для кабеля з бум. ізол. пер. 120 мм ² , 1КНТпН-5 - 2 комплектна; кабельна кінцева внутр.	2

<p>встановлена муфта для кабеля ПВХ пер. 185 мм², 1ПКВТпОН- - 24 шт; - лоток кабельний неперферований з кришкою 200x100x2500 мм, 100ЛС-200 -7 шт; - Підвіска для лотків до стелі, НЛ-ПВ - 13 шт; - Сталь (цеп) 8 мм для підвищення лотків до стелі - 26 м; - Кут 90гр. вертикальний 200x100 мм, 100-П90-200 - 4 шт; - Кут 90 гр. горизонтальний 200x100 мм, 200 УП90-200 - 1 шт; - Кут Т-образний вертикальний 200x100 мм, 100-ТП-200 - 1 шт; - наконечник алюмінієві для опресування 150-12-16а - 28 шт; -наконечний кабельний - шт; - труба політенова діаметром 110 мм - 42 м; - автоматичний вимикач,16А FMC1/3U 3P 16F 35 kA (3-5 in) - 1 шт; - рубильник на 2-ф положення,630А ВР32-39В71250 - 1 шт.</p>	
---	--

Секретар міської ради

Володимир ВОВКОТРУБ